



Березовская СКОШИ

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательного учреждения			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица		Устав утвержден приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 12.08.2011 г. № 39-Д
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	Свидетельство о государственной регистрации права Свердловской области на здание школы-интерната от 27.07.2012 г. 66 АЕ № 364665 Свидетельство о государственной регистрации права Свердловской области на здание хозяйственного корпуса от 27.07.2012 г. 66 № 364666
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)		Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 16.04.2012 г. 66 АЕ № 279979
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации		Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 66 № 003548; выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 21 мая 2012 г.; на какой срок – бессрочная. Виды реализуемых образовательных программ: - общеобразовательная программа начального общего образования для детей с задержкой психического развития - общеобразовательные программы для глубоко умственно отсталых детей; - общеобразовательные программы для детей с умственной отсталостью - общеобразовательные программы дополнительного образования по направлениям: - художественно-эстетическая;

				- физкультурно-спортивная. Свидетельство о государственной аккредитации № 6098 от 05 октября 2011 г. действительно по 05 октября 2023 г. имеется
5.	Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый 2014/2015 учебный год			100 человек
6.	Численность обучающихся в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)			Превышения допустимой численности нет.
7.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	5 чел. 30 чел. 9 чел. 9 чел. 5 чел. 30 чел. 9 чел. - 9 чел. Вакансий нет	
<i>Наличие материально-технической базы учреждения и оснащенность образовательного процесса</i>				
8.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - водоснабжения - отопления,	Акты технического контроля от 11.08.2014 г. № 1 От 11.08.2014 г. № 2 От 13.08.2014 г. № 3		
9.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами			Ученическая мебель требует замены. Ростовые группы на ученической мебели обозначены.
10.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)			98% Учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками – обществознание
11.	Условия для занятий физической культурой и спортом	1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала; 2) наличие спортивного оборудования;		1. Спортивный зал имеется, готов для проведения занятий. 2. Спортивного оборудования недостаточно. Необходимо дополнительное приобретение и обновление.

		<p>инвентаря по норме;</p> <p>3) состояние оборудования и инвентаря;</p> <p>4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от 11.08.2014 г. № 4,</p> <p>5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки,</p> <p>6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от №</p> <p>Акты № 5- № 8 от 11.08.2014 г.</p>	<p>3. Состояние имеющегося спортивного оборудования удовлетворительное.</p> <p>5. Спортивная площадка требует дальнейшего обустройства. Стадион отсутствует.</p>
12.	Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями		Мастерские оснащены в соответствии с требованиями. Неиспользованные станки закрыты чехлами.
<i>Пожарная безопасность образовательного учреждения</i>			
13.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	<p>Предписание/Акт проверки от 24.07.2012</p> <p>1) количество неустраненных нарушений;</p> <p>2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</p> <p>3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</p> <p>4) отчеты об устранении нарушений</p>	<p>нет</p> <p>Неустраненных нарушений, срок которых истек, не выявлено</p>
14.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	<p>1) обучение руководителя учреждения пожарному минимуму;</p> <p>2) наличие обученного ответственного в учреждении;</p>	<p>1. Удостоверение № 624/12 от 21 декабря 2012 г.</p> <p>2. Обученный ответственный - инженер по ОТ, (протокол № 8 от 13 апреля 2012 года)</p> <p>3. Обучение сотрудников проводится в соответствии с утвержденной программой пожарно-технического</p>

		3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	минимума 4. Обучение учащихся в соответствии с программой внеурочной деятельности 5. периодичность проведения эвакуационных учений с учащимися – 1 раз в четверть.
15.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности	1. Первичные средства пожаротушения имеются в достаточном количестве. 2. Журнал учета средств пожаротушения имеется. 3. Проверка первичных средств пожаротушения проведена в 2014 году.
16.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации),  3) наличие ответственного лица.  4) договор на обслуживание 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) от _____ № _____	1. АПС и система оповещения имеются и исправны. Акт о проверке от 17.07.2014 г.  2. АПС и система оповещения выведены на пульт дежурного по пожарной части г. Березовского с применением технологии передачи извещений по каналам GSM 3. Отв. лицо за пожарную безопасность зам. по АХЧ Редель Е.И. 4. договор на обслуживание с ООО «Квант» от 31.12.2013 г. № 14/01-11 5. иных систем автоматики нет
17.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)	да
18.	Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)	Технический отчет о проведении измерений и испытаний в электроустановках.	Измерение и испытание в электроустановках сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования проведено в 2014 году; Технический отчет о проведении электротехнических испытаний электрооборудования от 22.07.2014 г.
19.	Наличие, состояние и готовность	внутреннее,	Противопожарное водоснабжение внутреннее, протокол

	противопожарного водоснабжения	наружное	№ 1,2 испытания внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу от 12.08.2014 г.
20.	Наличие Декларации пожарной безопасности		Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 14 апреля № 65731000-00005-0034
<i>Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</i>			
21.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Предписание/Акт от 11.11.2013 № 01-10-01/3531; 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений- 5; 2) количество устраненных нарушений - 2; 3) количество неустраненных нарушений- 3; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек- 0; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений;	5. План по устранению нарушений на 2014-2015 уч. год имеется.  Отчеты по устранению нарушений имеются.
22.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся	1. обучение руководителя проводит Роспотребнадзор г. Березовский 2. обучение проводит Роспотребнадзор г. Березовский 3. Обучение сотрудников проводится 1 раз в 2 года 4. Обучение обучающихся проводится в соответствии с программой внеурочной деятельности
23.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью, 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования	1. Имеется кухонный блок. Организация горячего питания собственной столовой. 2. Оснащенность кухонного блока оборудованием и мебелью достаточная. 3. Акт № 23 от 15.07.2014 г. по техническому обслуживанию холодильного, теплового и технологического оборудования пищеблока. 4. Горячим питанием охвачены 100% обучающихся

		<p>паспортным характеристикам</p> <p>4) охват обучающихся горячим питанием</p> <p>5) паспортизация пищеблока</p>	<p>( кроме обучающихся на дому)</p> <p>5. Паспортизация пищеблока проведена</p> <p>6. Договора на поставку продуктов питания заключены со следующими организациями:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ОАО «Режевской хлебокомбинат»</li> <li>2. ООО «Меркурий»</li> <li>3. ООО «Ураллат»</li> <li>4. ООО «ФростПродукт»</li> <li>5. Пищевой комбинат «Хороший вкус»</li> <li>6. ОАО «Золотые луга»</li> <li>7. ОАО Хладокомбинат «НОРД»</li> </ol>
24.	Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха		<p>Медицинский блок – 2 лампы</p> <p>На каждом этаже ОУ ( 3 этажа) установлено по 2 бактерицидные лампы.</p> <p>В спортзале находится передвижной комплекс бактерицидный.</p> <p>Кабинет ЛФК – 1 лампа</p>
25.	Состояние медицинского сопровождения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);</li> <li>2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);</li> <li>3) обеспеченность медицинским персоналом</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Имеется медицинский блок .</li> <li>2. <b>Лицензия</b> на осуществление медицинской деятельности от 13 июля 2010 года № ФС-66-01-001251</li> <li>3. Обеспеченность медицинским персоналом - 100%</li> </ol>
26.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении)		<p>Имеется протоколы от <u>24</u>.08.2014 г. № № _____</p>
27.	Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с установленным графиком		<p>Мед. осмотр пройден в мае месяце 2014 года – 59 чел.</p>
<p><i>Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения</i></p>			

28.	Наличие предписаний правоохранительных органов	<p>Предписаний нет. Акт проверки от 11.02.2011 №_б//н____, -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) количество неустраненных нарушений;</li> <li>2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;</li> <li>3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);</li> <li>4) отчеты об устранении нарушений</li> </ol>	<p>Количество мероприятий по акту – 7 Количество устраненных мероприятий – 6 Количество неустраненных мероприятий – 1 План устранения нарушений имеется. Отчеты об устранении нарушений имеются.</p>
29.	Ограждение учреждения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие ограждения;</li> <li>2) соответствие требованиям</li> </ol>	Ограждение имеется, соответствует требованиям
30.	Обучение антитеррористической безопасности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) обучение руководителя учреждения;</li> <li>2) наличие обученного ответственного в учреждении;</li> <li>3) обучение сотрудников;</li> <li>4) обучение обучающихся</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Обучение по «Программе подготовки должностных лиц и специалистов гражданской обороны Свердловской области подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»</li> <li>2. Планируется в период сентябрь - декабрь 2013 года</li> <li>3. Проводится в соответствии с программой обучения</li> <li>4. Проводится в соответствии с программой внеурочной деятельности</li> </ol>
31.	Система видеонаблюдения	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения);</li> <li>2) вывод изображения;</li> <li>3) назначение ответственного</li> </ol>	<p>Система видеонаблюдения установлена по периметру здания и внутри помещения. Изображение выводится на видеомониторы на вахту ОУ. Ответственное лицо за состояние видеонаблюдения – зам. дир по АХЧ</p>
32.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие и исправность;</li> <li>2) куда выведена КТС (наименование организации);</li> <li>3) наличие ответственного;</li> <li>4) договор на обслуживание (наименование организации) от 10.01.2013 г. № _____;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. КТС имеется, исправна</li> <li>2. Выведена на пульт ООО «Гарант-Плюс»</li> <li>3. Ответственное лицо за проверку рабочего состояния КТС - зам. дир по АХЧ</li> </ol>

		5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры)	
33.	Организация физической охраны	1) днем (наименование организации), договор (наименование организации) от № _____; 2) ночью (наименование организации), договор (наименование организации) от № _____	Охрана образовательного учреждения осуществляется вахтерами и сторожами Березовской СКОШИ круглосуточно.
34.	Наличие освещения по периметру		Освещение по периметру соответствует требованиям
35.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения		Паспорт разработан, согласован в с территориальными органами МЧС г. Березовского 20.10.2010 г., ОВД по Березовскому ГО 28.10.2012 г. УФСБ г. Екатеринбург 15.11.2010 г.
36.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности		Акт от 11.08.2014 г. № 14
37.	Установка и проверка исправности контентной фильтрации		Контентная фильтрация установлена в соответствии с договором с ОАО «Ростелеком» от 01.01.2013 г. № 69/40075.
<i>Безопасность дорожного движения</i>			
38.	Безопасность школьных перевозок	1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского), договоры (наименование организации) 4) дата последнего техосмотра 5) стаж работы водителя	1. Школьный автобус соответствует ГОСТ. 2. Маршрут движения автобуса согласовывается по мере необходимости. 3. Предрейсовый медицинский осмотр водителя проводится в соответствии с договором с ЦГБ г. Березовский от 01.01.2014 г. № 1 4. Технический осмотр проводится 1 раз в 3 месяца. Дата последнего техосмотра - апрель 2014 года 5. Стаж работы водителя – 37 лет, прошел в 2013 году обучение как механик транспортных средств

39.	Численность подвозимых обучающихся			
40.	Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения			В соответствии с программой внеурочной деятельности
41.	Наличие класса «Светофор»			Оборудование класса расположено в кабинете педагога-психолога
42.	Наличие уголков безопасности дорожного движения			Имеется уголок безопасности д/д и дорожная карта
43.	Обеспечение безопасности подъездных путей		Наличие знаков дорожного движения около учреждения	Имеется пламбаум, установлен «лежащий полицейский»
<b>Охрана труда</b>				
44.	Приказ об ответственном лице за охрану труда			Приказ от 14.08.2014 г. № 217
45.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении			План работы по охране труда и профилактике детского травматизма имеется
46.	Состояние аттестации рабочих мест на начало 2014-2015 учебного года		1) количество рабочих мест, всего 43; 2) количество аттестованных рабочих мест 43; 3) количество неаттестованных рабочих мест- нет 4) планируемые сроки аттестации	
<b>Ремонтные работы в летний период 2014 года</b>				
47.	Проведение капитального ремонта			Капитального ремонта не проводилось
48.	Проведение ремонтных работ			Косметический ремонт мест общего пользования, кабинетов, мастерских, комнат отдыха, групповых, медицинского и кухонного блоков. Установка люминесцентных ламп в кабинетах математики, русского языка, начального класса. Частичная замена системы отопления в спортивном зале. Оборудование смесителями мочевые ванны и раковины для мытья рук во всех производственных цехах.