

Объект: Березовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа - интернат

Адрес: г. Березовский, пос. Монетный, ул. Кирова, 2

(наименование района, населенного пункта улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Собственника:

ОВО Шаткинор Юлия Ф.И. (должность, фамилия, имя, отчество)

категория объекта: Б-2 ; См. 940 ОМВД майор помощник Челмакшия А.В. (А1,А2,Б1,Б2)

установила, что объект состоит из трехэтажного каменного здания

(одного, двух, и т.д.зданий, помещений в здании, занимаемых помещений, этажность, вид строения)

Назначение объекта: образовательное учреждение

(производственное или иное)

Оборудовано сигнализацией: автономной пожарной сигнализацией.

(охранной, охранно-пожарной, тревожной)

Выполнить защиту следующих строительных конструкций:

Строительная конструкция	ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ УКРЕПЛЕННОСТИ	Срок исполнения	Отметка об исполнении
Оконные конструкции помещений с ТМЦ	Рекомендовано: Дооборудовать оконные конструкции до 2 класса защиты, в соответствии с РД 78.36.003-2002 МВД России	По мере финансирования	
Дверные конструкции помещений с ТМЦ	Рекомендовано: дооборудовать дверные конструкции до 2 класса защиты, в соответствии с РД 78.36.003-2002 МВД России	По мере финансирования	
Запирающие устройства на окна, двери	Рекомендовано: Врезные и накладные замки: 1 класса по ГОСТ 5089-97; сувальдные. Не менее 6 сувальд для врезного замка или 5-накладного; штифтовые. Не менее 6 кодовых штифтов; пластинчатые. Не менее 6 кодовых пластин, дисковые. Не менее 6 кодовых дисков; электромагнитные с усилием на отрыв-150кг. Сечение засова механических замков не менее 250 мм, длина головки не менее 30мм материал засова: сталь, сплавы алюминия, латунь. Висячие замки: -штифтовые. Количество кодовых штифтов не менее 5. Конструкция засова луговая. Диаметр засова (дужки) не менее 10мм; дисковые. Количество кодовых дисков не менее 6. Конструкция засова дуговая. Диаметр засова не менее 10мм.	По мере финансирования	
Охранная сигнализация	Рекомендовано: В кабинетах имеющих компьютеры, орг.технику и другие материальные ценности рекомендуем установить: охранную сигнализацию с выводом на ПЦН ОВО либо автономную с выводом на круглосуточный пост охраны.		
Периметральное видеонаблюдение	Рекомендовано: по периметру объекта установить систему видеонаблюдения с круглосуточным документированием.	По мере финансирования	Указов
Система контроля доступа	Рекомендовано: для безопасности малолетних детей и исключения свободного прохода посторонних, установить систему контроля доступа на объект.	По мере финансирования	Указов
Проведен инструктаж антитеррористической направленности по действиям при ЧС. Пожарная сигнализация исправна.			

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

Представитель объекта обследования

(подпись)

ОВО

