

**Акт готовности образовательной организации Свердловской области
к 2018 / 2019 учебному году
составлен «13» августа 2018 г.**

1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области:
(в соответствии с уставом образовательной организации)
государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области
«Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные
программы»
2. Юридический адрес: (в соответствии с уставом образовательной организации)
623720, Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, д. 2
3. Фактический адрес: 623720, Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова,
д. 2
4. Год постройки здания 1976
5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон
Щербакова Людмила Евгеньевна, +7 (34369) 3-40-79
6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с Приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 28.03.2018
№ 69-И «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области и
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской
области, к 2018/2019 учебному году», Приказом Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 28.05.2018 № 162-И «Об утверждении примерной формы
Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2018-2019/ учебному
году», приказом по ГКОУ СО «Березовская школа-интернат» от 18.06.2018 г. № _____-од.
7. Комиссией в составе:
 - 7.1. Председатель комиссии:
Щербакова Людмила Евгеньевна, директор
(ФИО, должность)
 - 7.2. Заместитель Председателя комиссии:
Платонова Анна Владимировна, зам. директора по АХЧ
(ФИО, должность)
 - 7.3. Секретарь комиссии:
Михеева Алена Александровна, секретарь руководителя
(ФИО, должность)
 - 7.4. Члены комиссии (указать ФИО, должность):
от администрации муниципального образования
Сунцов Дмитрий Юрьевич., зам. главы территориального отдела БГО п. Монетный
от территориального отдела Федеральной службы по надзору и защиты прав потребителей и
благополучия человека по Свердловской области
Семенова Юлия Витальевна, специалист - эксперт
от Государственного пожарного надзора
Федяев Максим Александрович, начальник ОНД Березовского городского округа ГУ МЧС РФ
от территориальной организации профсоюза работников народного образования (горкомов,
райкомов)
Янышева Светлана Анатольевна, председатель первичной профсоюзной организации ГКОУ СО
«Березовская школа-интернат», учитель
от территориального отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по Свердловской области
Логинов Алексей Викторович, начальник ОВО по г. Березовскому-филиалу ФГКУ «УВО ВНИГ
России по Свердловской области»
от полиции:
от территориального отдела Управления Государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по

Свердловской области

Селезнев Иван Владимирович, начальник ОГИБДД ОМВД России по городу Березовскому

7.5. Приглашенные (по согласованию) (ФИО, должность):

от территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Плотникова Татьяна Ильгизаровна, председатель ТКДН и ЗП г. Березовского

7.6. От образовательной организации (ФИО, должность):

от администрации образовательной организации

Мухаметханова Анна Александровна, заместитель директора по УВР

Шурыгина Наталья Ивановна, зав. Производством

Пономарева Евгения Владимировна, фельдшер

Рагозина Галина Васильевна, инженер по охране труда, ответственный за ГО и ЧС

от родительской общественности

Максудиева Анна Константиновна, председатель родительского комитета

8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:

государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»

(полное наименование образовательной организации)

к 2018 / 2019 учебному году готова

(готова / не готова)

Председатель
комиссии:

Щербакова Л.Е. (ФИО)

 (подпись)

Заместитель
Председателя
комиссии:

Платонова А.В. (ФИО)

 (подпись)

Секретарь
комиссии:

Михеева А.А. (ФИО)

 (подпись)

Члены комиссии:

Сунцов Д.Ю. (ФИО)

 (подпись)

Семенова Ю.В. (ФИО)

 (подпись)

Федяев М.А. (ФИО)

 (подпись)

Селезнев И.В. (ФИО)

 (подпись)

Плотникова Т.И. (ФИО)

 (подпись)

Логинов А.В. Новосибирской области (ФИО)

 (подпись)

Мухаметханова А.А. (ФИО)

 (подпись)

Яньшева С.А. (ФИО)

 (подпись)

Шурыгина Н.И. (ФИО)

 (подпись)

Пономарева Е.В. (ФИО)

 (подпись)

Рагозина Г.В. (ФИО)

 (подпись)

Максудиева А.К. (ФИО)

 (подпись)

« 13 » августа 2018 г.

К акту прилагается:

- 1) справка территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (от « » 2018 г. №).
- 2) акт обследования ОВО по г. Березовскому-филиалу ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области».
- 3) справка ОНД БРО ГУ МЧС РФ (от «16» августа 2018г. № 522-2-16).
(информационная справка)



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ул. Косых, 4, г. Березовский, 623702
Тел/Факс. (343-69)4-96-44/4-43-90
e-mail: tond-Berezovsky@mail.ru

16.08.2018 № 522 -2-16

на № 276 от 25.07.2018

Директору
ГКОУ СО «Березовская школа-интернат»

Л.Е. Щербаковой

О результатах участия сотрудников ФГПН
в межведомственной комиссии по оценке готовности
образовательного учреждения к новому 2018\2019 году

Уважаемая Людмила Евгеньевна!

В целях принятия решений о готовности (неготовности) образовательного учреждения к новому учебному году направляю Вам сведения о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности:

1. Не произведена замена автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией с истекшими эксплуатационными сроками оборудования и проводных линий (ГОСТ 31565 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности», пункт 5.1.7 ГОСТ Р 54101-2010, письмо Министерства образования и науки РФ от 19.10.2011 №СМ-948/08, паспорта заводов изготовителей);
2. Коридоры 1-го и 2-го этажей длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа и samozакрывающимися дверями (Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 33, СНиП 2.08.02-89 пункт 1.132, СП 1.13130.2009 пункт 4.3.3);
3. Ручные пожарные извещатели в здании установлены на расстоянии друг от друга более 50 м. Не установлены ручные пожарные извещатели у выходов из здания (Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 61, СП 5.13130.2009 пункт 13.13.2, НПБ 88-2001 пункт 12.41);
4. Неисправны наружные вертикальные пожарные лестницы и ограждение кровли (Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 24, протокол испытания наружных пожарных лестниц и ограждений от 31.07.2017);

5. Не соответствует расход воды на внутреннее пожаротушение (Правила противопожарного режима в Российской Федерации пункт 55, СП 10.13130.2009 пункт 4.1.1, акт испытания ВПВ на работоспособность от 26.04.2018);

Врио начальника отдела



А.В. Тимирбаев



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Свердловской области
в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города
Екатеринбурга, в городе Березовский,
в городе Верхняя Пышма
Авангардная ул., д. 5 а, г. Екатеринбург, 620012
Тел. (343) 307-39-39 факс: (343) 307-37-99
e-mail: : mail_10@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
Государственного казенного
общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Березовская
школа-интернат, реализующая
адаптированные общеобразовательные
программы»
Л.Е. Щербаковой

Свердловская область,
г. Березовский, п. Монетный,
ул. Кирова, 2

14.08 2018 г. № 66-10-12/13 - 7400-2018

О результатах приемки к новому 2018-2019 уч. году

Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма в составе межведомственной комиссии по приемке ОУ к новому учебному году 13.08.2018 г. проведено обследование помещений и территории Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Березовская школа-интернат, реализующая адаптированные общеобразовательные программы», Свердловская область, г. Березовский, п. Монетный, ул. Кирова, 2

В ходе обследования установлено:

- в части учебных кабинетов требуется проведение реконструкции системы освещения (замены ламп накаливания),
- в кабинете домоводства требуется покраска пола,
- в санитарных узлах для девочек и мальчиков из 4-х кабинок дверцами оборудованы только 2, на унитазах отсутствуют гигиенические сидения,
- производственные ванны в мойке столовой посуды подсоединены к системе канализации без воздушного разрыва не менее 20мм от верха приемной воронки,
- отсутствуют съемные чехлы (не менее 2 комплектов) на мягкой мебели;
- над повышенными источниками повышенного тепла и влаги (жарочный шкаф, раковины для кухонной и столовой посуды) не оборудована местная вытяжная вентиляция,
- на пищеблоке допускается использование бытовой мебели, не цельнометаллических столов,
- с целью профилактики норовирусной и ротавирусной инфекции питьевые фонтаны не оборудованы бактерицидной лампой,
- в кабинете информатики стулья с подъемно-поворотным механизмом не оборудованы подлокотниками,

что является нарушением СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, МУ 3.1.1.2957-11 Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика ротавирусной инфекции., МУ 3.1.1.2969-11 Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика и профилактика норовирусной инфекции

В связи с вышеизложенным, руководствуясь п.п.8 п.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью

улучшения санитарно–эпидемиологической обстановки и выполнения требований санитарного законодательства

ПРЕДЛАГАЮ:

1. В ходе подготовки школы к 2018-2019 учебному году принять меры по устранению вышеуказанных нарушений.
2. Информацию о принятых мерах представить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в Орджоникидзевском, Железнодорожном районах города Екатеринбурга, городе Березовский, городе Верхняя Пышма в срок до 27.08.2018 г.

**Заместитель главного государственного санитарного
врача по Орджоникидзевскому, Железнодорожному
районам города Екатеринбурга, городу Березовский,
городу Верхняя Пышма**

Е.К.Шевченко

Исполнитель А.А. Кунгурцева, (343) 307-44-66

«3» августа 2018 года
дата

г. Березовский
город

Акт обследования

Объект: ГКОУ СО, Березовская школа интернат
(наименование и ведомственная принадлежность)
Адрес: г. Березовский, п. Мокшаного ул. Кирова, 2
(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Собственник: Директор Щербакова Людмила Евгеньевна
(должность, фамилия, имя, отчество)
ОВО: инспектор ПООПОО Сафурьянов Ф.О.
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование: ГКОУ СО, Березовская школа интернат
(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: государственная
государственная, смешанная, частная

категория объекта: И
(А1, А2, Б1, Б2)

установила, ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:

1. что объект состоит из: одно 3-х этажное

2. Вид строения – кирпичное
(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

3. Назначение объекта – образовательное учреждение
(деревянное, каменное, железобетонное)

4. Наличие ограждения: есть
(производственное или иное)
- состояние ограждения: кегузобл.

5. Наличие КПП: нет
- система контроля доступа: нет скан, есть шлагбаум
- досмотр автотранспорта: нет
- наличие противотаранных устройств: нет
- наличие пропускной системы: турникет

6. Оснащённость техническими средствами охраны: всё, Гарант плюс
отс на 400 кв.м
видеокамеры в центр. и карман. ид

7. Организация физической охраны (наименование организации):
агент вахтер с 8 до 8

- наличие форменной одежды: нет
- вооружение, спецсредства: нет
- наличие связи (какая): стационар осн., сотовая
- способность противостоять противоправным действиям: нет

Примечания:
2

Для усиления инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения
1.	Установить КТС на ОУО по 2. Березовскому	по мере возможности
2.	Закрыть окна первого этажа металлическими решетками или антивандальными панелями	по мере возможности
3.	Фпу. Окр. ЧОП.	по мере возможности

Настоящий акт составлен в 2 экз.

Члены комиссии:

Тухарев А.Ю.
(Ф.И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Тарульмова Н.С.
(Ф.И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Щербакова А.С.
(Ф.И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Щербакова А.С.
(Ф.И.О.)

