



от 20.02.2023 № 66230061000205139934

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)



Главное Управление МЧС России по Свердловской области
620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84
электронная почта gu@mchs96.ru 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон
доверия 8 (343) 262-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
электронная почта oao-mchs@mail.ru, телефон 8 (343) 346-10-96

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Березовского городского округа
623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, 9, тел. 8(34369) 4-96-44
«27» февраля 2023 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Кольцевая, 9.

(место составления акта)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-007-2023/0061рс

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области
"Березовская школа-интернат, (ГБОУ СО "Березовская школа-интернат") (ИНН 6604009092,
ОГРН 1026600667741), юридический адрес: 623721, Свердловская область, г. Березовский, п.
Монетный, ул. Кирова, 2.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: начальника отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Березовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (Главного государственного
инспектора Березовского городского округа по пожарному надзору) Федяева М.А. № 66-007-
2023/0061рс от «20» февраля 2023 г., учетный номер в ЕРКНМ №66230061000205139934 в период
с 12 часов 00 минут по 16 часов 00 минут «27» февраля 2023 г.;

Заместителем начальника ОНДиПР Березовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по
Свердловской области

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
майором внутренней службы Прохоровым Иваном Михайловичем

органа государственного пожарного надзора)

проведено: внеплановое выездное контрольно-надзорное мероприятие в отношении прилегающей
территории, здания и помещений различного функционального назначения объекта образования
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области
"Березовская школа-интернат, (ГБОУ СО "Березовская школа-интернат") (ИНН 6604009092,
ОГРН 1026600667741), юридический адрес: 623721, Свердловская область, г. Березовский, п.
Монетный, ул. Кирова, 2

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица И.о. директора директор
ГБОУ СО "Березовская школа-интернат" Кудрявцева Светлана Владимировна,

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	В центральной части здания в коридоре подвала перекрыт и забит досками оконный приямок.	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 18. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.	25.09.2023	
2	Помещения чердака здания класса функциональной пожарной опасности Ф.1.1 не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации.	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации автоматические. Нормы и правила проектирования.» 4.4 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать АУП и (или) СПС все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов, санузлов, мойки; -венткамер (за исключением вытяжных, обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных, тепловых пунктов; - категории В4 (за исключением помещений категории В4 в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2) и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток; - тамбуров и тамбур-шлюзов; -чердаков (за исключением чердаков в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2).	25.09.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

И. о директора ГБОУ СО «Березовской школы-интернат»

Кудрявцева Светлана Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

Кудрявцева
(подпись)

Заместитель начальника

ОНДиПРБерезовского ГО УНД и ПР ГУ

МЧС России по Свердловской области

(заместитель главного государственного

инспектора Березовского городского

округа по пожарному надзору)

Прохоров Иван Михайлович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 083EC3C2EEA4941FFF1A096DE7C80FC2
Владелец: Прохоров Иван Михайлович
Действителен: с 27.10.2022 до 20.01.2024

27.02.2023

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 710858474967985478426001373498448859431888587545

Владелец Щербакова Людмила Евгеньевна

Действителен с 11.10.2022 по 11.10.2023