

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 84, E-mail: oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского
округа**

(наименование органа государственного надзора)

623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Косых, 4, тел. т.8(34369) 4-96-44, E-mail:
tond-berezovsky@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

623702, Свердловская
область, г. Березовский,
ул. Косых, 4

(место составления акта)

«30» мая 2018 г.

(дата составления акта)

«11» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 66

по адресу/адресам: 623702, Свердловская область, г. Березовский, пос. Монетный, ул. Кирова, 2

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Березовского городского округа
по пожарному надзору Федяев М.А. №66 от 17 мая 2018г., ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г.
№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Березовская
школа-интернат, реализующая адаптивные основные общеобразовательные программы»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«25» мая 2018г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

«30» мая 2018г. с 10 час. 00 мин. до 11 час 00 мин. Продолжительность 1 час.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Березовского
городского округа, 623702, Свердловская область, г. Березовский, ул. Косых, 4, т. т.8(34369) 4-96-44

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен**: (заполняется при проведении выездной
проверки) Директор ГКОУ СО «Березовская школа-интернат, реализующая адаптивные основные
общеобразовательные программы» Щербакова Людмила Евгеньевна» «17» мая 2018г.
в 16 час. 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

«» г. № не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Федяев Максим Александрович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: директор Щербакова Л.Е.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	Коридоры 1-го и 2-го этажей длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа и samozакрывающимися дверями.	Декларация пожарной безопасности от 04.04.2016 регистрационный номер 65731000-ТО-00065 раздел III Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. СНиП 2.08.02-89 п. 1.132. Коридоры при длине более 60 м следует разделять перегородками с samozакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора. В паталтных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.
2	Допускается фиксация дверей лестничных клеток в открытом положении. Устройства для samozакрывания таких дверей частично неисправны.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать samozакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 62. Устройства для samozакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
3	Ручные пожарные извещатели в здании установлены на расстоянии друг от друга более чем 50 м. Не установлены ручные пожарные извещатели у выходов из здания.	Декларация пожарной безопасности от 04.04.2016 регистрационный номер 65731000-ТО-00065 раздел III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводоизготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противоподымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) 13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии: не более 50 м друг от друга внутри зданий; Приложение Н (рекомендуемое). Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений
4	Двери эвакуационных выходов, ведущие наружу из здания оборудованы механическими	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев,

	замками, открываемыми с помощью ключей.	с	устанавливаемых законодательством Российской Федерации.
5	Система оповещения о пожаре в здании не приведена в соответствие пункту 12 статьи 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»		Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях 12. Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.

Виновное лицо устанавливается.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: от 30.05.2018 №66/1/1-5
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник ОНДиПР Березовского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Федяев Максим Александрович

«30» мая 2018г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« _____ » 2018г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ДНД МЧС России (495)449-99-99 УРЦ МЧС России (343)261-99-99 ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Березовского городского округа
управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Адрес: Свердловская область г. Березовский, ул. Косых, 4
Телефон(факс): 8(34369) 4-96-44

Предписание N 66/1/1-5

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
юридическому лицу Государственного казенного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Березовская школа-интернат, реализующая адаптивные основные
общеобразовательные программы», Директору Щербаковой Л.Е.

В период с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут «25» мая 2018 г., с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут «30» мая 2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос.Монетный, ул.Кирова,2 на основании ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, распоряжения от 17.05.2018 № 66 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Федяева М. А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении территории, здания и помещений Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Березовская школа-интернат, реализующая адаптивные основные общеобразовательные программы» (ИНН660400902, ОГРН1026600667741), свидетельство о государственной регистрации права 66АЕ 279980 от 16.04.2012

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	Коридоры 1-го и 2-го этажей длиной более 60 м. не разделены противопожарными перегородками 2-го типа и самозакрывающимися дверьми.	Декларация пожарной безопасности от 04.04.2016 регистрационный номер 65731000-ТО-00065 раздел III Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. СНиП2.08.02-89 п. 1.132. Коридоры при длине более 60 м следует разделять перегородками с самозакрывающимися дверями, располагаемыми на расстоянии не более чем 60 м одни от других и от торцов коридора. В палатных корпусах лечебных учреждений коридоры следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа с расстоянием между ними не более 42 м. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) 4.3.3 В коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. Коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых определяется по [2], но не должна превышать 60 м.	01.05.2019
2	Допускается фиксация дверей лестничных клеток в	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской	01.05.2019

	открытом положении. Устройства для самозакрывания дверей неисправны. частично	Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 62. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).	
3	Ручные пожарные извещатели в здании установлены на расстоянии друг от друга более чем 50 м. Не установлены ручные пожарные извещатели у выходов из здания.	Декларация пожарной безопасности от 04.04.2016 регистрационный номер 65731000-ТО-00065 раздел III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения , систем противоподымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1) 13.13.2 Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которых происходит при переключении магнитоуправляемого контакта), на расстоянии: не более 50 м друг от друга внутри зданий; <u>Приложение Н (рекомендуемое). Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений</u>	01.05.2019
4	Двери эвакуационных выходов, ведущие наружу из здания оборудованы механическими замками, открывающимися с помощью ключей.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.	01.05.2019
5	Система оповещения о пожаре в здании не приведена в соответствие пункту 12 статьи 84 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях 12. Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым.	01.05.2019

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Берёзовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области, главный государственный инспектор Берёзовского городского округа по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
«30» мая 2018г.



М. А. Федяев

Предписание для исполнения получил:

Директор Государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Березовская школа-интернат, реализующая адаптивные основные общеобразовательные программы» Щербакова Л.Е.

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

«30» мая 2018 г.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495) 449-99-99, Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99